

**Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному  
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории  
Республики Башкортостан, определенные расчетным методом**

№ п/п	Степень благоустройства	При отсутствии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета		
		Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека)
1	2	3	4	5
1	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем	3,180	4,762	7,942
2	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1500-1550 мм с душем	3,219	4,798	8,017
3	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем	3,259	4,833	8,092
4	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, душ	2,783	4,409	7,192
5	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, ванна без душа	1,726	3,466	5,192
6	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны	1,097	2,655	3,752

1	2	3	4	5
7	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем	X	7,942	7,942
8	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1550-1650 мм с душем	X	8,017	8,017
9	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна длиной 1650-1700 мм с душем	X	8,092	8,092
10	Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация	X	3,752	3,752
11	Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо)	X	3,752	X
12	Центральное холодное водоснабжение, без канализации	X	2,984	X
13	Водоснабжение с использованием водоразборных колонок	X	1,264	X
Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются.				